

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Środek Ochrony Indywidualnej kategorii III: Osłony chroniące przed zagrożeniami termicznymi spowodowanymi działaniem łuku elektrycznego.

Producent: HUBIX Sp. z o.o., Huta Żabiowska, ul. Główna 43, 96-321 Żabia Wola, Polska

Niniejsza deklaracja zgodności wystawiona jest na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Przedmiot deklaracji:

Osłona 360 chroniąca przed zagrożeniami termicznymi spowodowanymi działaniem łuku elektrycznego

Typ: **SH-360**

Kod produktu: **G112.1122**

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r.

oraz zharmonizowanymi normami:

PN-EN ISO 11611:2015-11 (EN ISO 11611:2015) „Odzież ochronna do stosowania podczas spawania i w procesach pokrewnych” w zakresie pkt.: 6.2; 6.3 (wytrzymałość na rozdzieranie – klasa 2); 6.6; 6.7.1, 6.7.2.2, 6.7.2.3 i 6.7.3.3 (ograniczone rozprzestrzenianie się płomienia – A1+A2); 6.8 (odporność na działanie drobnych rozprysków stopionego metalu – klasa 1); 6.9 (promieniowanie cieplne – klasa 1); 6.10.

PN-EN ISO 11612:2015-11 (EN ISO 11612:2015) „Odzież ochronna. Odzież do ochrony przed czynnikami gorącymi i płomieniem. Minimalne wymagania dotyczące skuteczności” w zakresie pkt.: 4.3 (tylko w zakresie zapieć); 6.2.1; 6.3.1, 6.3.2.2, 6.3.2.3 i 6.3.3.3 (ograniczone rozprzestrzenianie się płomienia – A1+A2), 6.4, 6.5.1, 6.5.2.1, 7.2 (ciepło konwekcyjne – B1), 7.3 (promieniowanie cieplne – C1), 7.6 (ciepło kontaktowe – F1).

PN-EN 61482-2:2020-09 (EN 61482-2:2020) „Prace pod napięciem – Odzież ochronna przed zagrożeniami termicznymi spowodowanymi łukiem elektrycznym – Część 2: Wymagania” w zakresie pkt.: 4.2 (tylko w zakresie zapieć i materiałów), 4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.3.1, 4.3.3.3 (ograniczone rozprzestrzenianie się płomienia – A1+A2); 4.3.4.1; 4.3.4.2; 4.3.5; 4.4.1 i 4.4.3 (ochrona przed efektem termicznym łuku elektrycznego APC2: tylko dla układu materiałów).

oraz zgodny z:

PN-EN IEC 62819:2023-10 (EN IEC 62819:2023) „Prace pod napięciem. Ochrona oczu, twarzy i głowy przed skutkami łuku elektrycznego. Metody badań i wymagania eksploatacyjne”

GS-ET-29:2019-06 „Principles of testing and certification of face shields for electrical work” – badania wykonano dla klasy 2 (APC 2) w zakresie pkt. 4.2. Na makiecie głowy umieszczono dodatkowy kalorymetr w miejscu ucha.

Dla przedmiotu deklaracji Jednostka Notyfikowana – CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, nr 1437 przeprowadziła badania typu UE (moduł B) i wydała certyfikat badania typu UE nr UE/1284/2026/1437, wydanie 1 z dnia 29 września 2026 r.

Przedmiot deklaracji podlega procedurze oceny zgodności z typem w oparciu o zapewnienie jakości produkcji (moduł D) pod nadzorem Jednostki Notyfikującej – CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, nr 1437.

Dodatkowe informacje –

Podpisano w imieniu i z upoważnienia Prezesa Zarządu:

Michała Włodarczyka

Huta Żabiowska, 08 października 2026

(Miejsce i data wystawienia)

Monika Libera, Kierownik Biura E-Commerce i Obsługi Klienta

(Nazwisko, funkcja)



(Podpis lub jego równoważnik autoryzowany przez wystawcę)