

DRAŻEK Z KOŃCÓWKĄ SPIRALNĄ I UCHEM**PRODUCENT: „CHANCE”**

| <i>symbol</i> | <i>długość</i> | <i>maks.obciążenie robocze</i> | <i>masa</i> |
|---------------|----------------|--------------------------------|-------------|
| H4722 | 27½" / 70cm | ~1500kg | 1,6kg |
| C4000812 | 57½" / 145cm | ~1500kg | 2,0kg |

OPIS WYKONANIA

Drażek zbudowany jest z rury \varnothing 32mm z włókna szkło-epoksydowego wypełnionej pianką poliuretanową oraz okuć głowic drażka wykonanych ze stopu aluminium. Spirala i uchwyt wykonane ze stali. Wykonanie i badanie wyrobu zgodnie z normami EN 60832-1:2010

ZASTOSOWANIE

Drażek z zawiesiem i napinaczem stosowany jest napinania przewodów linii napowietrznych SN.

PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA

Drażki należy przechowywać w etui w sposób chroniący je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Drażki przechowywać w pomieszczeniach suchych z dala od źródeł ciepła, w atmosferze nie agresywnej chemicznie. Chronić przed działaniem promieni słonecznych.

Drażki powinny być czyszczone po każdorazowym użyciu. Do czyszczenia stosować suchą szmatkę. Przy silnym zabrudzeniu czyścić szmatką zwilżoną wodą z dodatkiem delikatnego detergentu i dokładnie osuszyć.

Po wysuszeniu zaleca się przetrwanie drażków specjalną ściereczką nasączoną preparatem silikonowym, przeznaczonym do regeneracji elementów izolacyjnych sprzętu do prac pod napięciem

SPRAWDZENIE I KONTROLA OKRESOWA

Przed każdym rozpoczęciem pracy należy dokonać oględzin drażka i sprawdzenia poprawności działania. Kontrolę okresową przeprowadzać zgodnie z instrukcją użytkownika. Kontrola okresowa obejmuje oględziny oraz badania wytrzymałości elektrycznej. Oględziny obejmują sprawdzenie:

- braku widocznych uszkodzeń powierzchni drażka
- stanu i poprawności działania drażka
- czytelność i kompletność oznakowania
- aktualność badań okresowych

Badania elektryczne uznaje się za pozytywne jeżeli:

- o nie wystąpił przeskok iskrowy i nie stwierdzono śladów wyładowań

Drażek uszkodzony, silnie zużyty (mechaniczne uszkodzenia powierzchni drążka lub głowic) albo zabrudzony nie może być użyty w pracach pod napięciem. W przypadku zawilgocenia drążek należy dokładnie osuszyć przed użyciem.

CZĘSTOTLIWOŚĆ BADAŃ

Sprawdzenie przed użyciem i kontrolę okresową przeprowadzać zgodnie z poniższą tabelą

| | SPRAWDZANIE | KONTROLA OKRESOWA | |
|---------------|---|---|------------------------------------|
| | | Oględziny i sprawdzenie działania | Badanie elektryczne |
| Przez kogo | kierujący zespołem | dozór | laboratorium |
| Kiedy | przed każdorazowym użyciem | co roku | co rok* |
| W jaki sposób | wzrokowo (<i>ogłędziny</i>) i manualnie (<i>poprawność działania</i>) | wzrokowo (<i>ogłędziny</i>) i manualnie (<i>poprawność działania</i>) | badanie wytrzymałości elektrycznej |

**jeżeli instrukcja organizacji prac pod napięciem nie stanowi inaczej*

KARTA PRZEGLĄDÓW NARZĘDZI

KONTROLA OKRESOWA

| data | kontrolujący | wynik kontroli | podpis |
|------|--------------|----------------|--------|
| | | | |
| | | | |

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA

