

**EP 187 Ochronniki słuchu****ZDJĘCIA**

Wykonanie i badania wyrobu zgodnie z normą: PN-EN 352-1:2005

**Wartości tłumienia:**

H: 28,0 dB

M: 20,0 dB

L: 12,0 dB

SNR: 23,0 dB

Masa: 261 g

**OPIS**

Środek Ochrony Indywidualnej kategorii III. Wykonanie z materiału izolacyjnego. Czaśki ochronników wykonane z żółtego polistyrenu (PS), pałk i uchwyty do mocowania na hełmie z poliacetalu (POM) w kolorze czarnym, poduszki z miękkiego PVC. Posiadają regulację wysokości noszenia. Ochronniki słuchu mocowane są do hełmów SECRA za pomocą dołączanych do hełmu na życzenie klienta, adapterów G113.1116.

**ZASTOSOWANIE**

Ochronniki stosowane razem z hełmami typu SECRA jako środek ochrony słuchu, podczas wykonywania prac pod napięciem.

**PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA**

Ochronniki należy przechowywać w stanie czystym i suchym w sposób chroniący je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Przechowywać w pomieszczeniach suchych i dobrze wentylowanych z dala od źródeł ciepła. Chronić przed działaniem promieni słonecznych i intensywnym sztucznym światłem.

Do czyszczenia i dezynfekcji stosować łagodny płyn dezynfekujący a następnie wytrzeć suchą szmatką. Nie stosować rozpuszczalników i preparatów ropopochodnych. Nie zanurzać ochronników w wodzie.

**EP 187 Ochronniki słuchu****SPRAWDZENIE**

Przed każdym rozpoczęciem pracy należy dokonać oględzin ochronników. Kontrolę okresową polegającą również na oględzinach przeprowadzać raz na rok. Oględziny obejmują sprawdzenie:

- o braku widocznych uszkodzeń czasz, adapterów i pałąka
- o stanu poduszek ochronników

Ochronniki, w których czasze, adaptery lub pałąk uległy uszkodzeniu, jeśli poduszki stały się twarde lub ochrona słuchu uległa pogorszeniu, powinny zostać wycofane z użytkowania. W przypadku zawilgocenia ochronniki należy dokładnie osuszyć przed użyciem.

**UWAGA!**

Nie używać uszkodzonych lub zabrudzonych ochronników w pracach pod napięciem.

**CZĘSTOTLIWOŚĆ BADAŃ**

Sprawdzenie przed użyciem i kontrolę okresową przeprowadzać zgodnie z poniższą tabelą.

	<b>SPRAWDZENIE</b>	<b>KONTROLA OKRESOWA</b>
Przez kogo	Kierujący zespołem	Dozór
Kiedy	Przed każdorazowym użyciem	Raz na rok*
W jaki sposób	Wzrokowo (oględziny)	Wzrokowo (oględziny)

\*jeżeli instrukcja organizacji prac pod napięciem nie stanowi inaczej